May 6, 1957

Fil -

Postville Well

Static 370 feet, Air line 460 feet, suction , 3" orifice, 6" pipe

Time	Orifice reading	GPM	Pumping level	Drawdown	Remarks
10:00	49	231			
10:10	48	229			
10:30	47½	228	454+	84	2.7 gpfdd
11:00	47	227	456	86	
11:30	46½	225	456	86	
12:00 noon	45 3/4	224			
12:13 off					
12:30 started up and shut down - engine trouble					
1:30	49	231	454	84	
2:00	48	229	454	84	
2:30	48	229	454	84	
3:00	48	229	454	84	
3:30	47½	228	454	84	
4:00	47½	228	454	84	pH 7.2 46gpg?
4:30	47½	228	454	84	
5:00	47½	228	454	84	
5:30	47½	228	454	84	
5:31			400		Recovery < 1½ min.
5:31:30			360		
5:32:00			360		

45-4
-370
84

Copied from records of Green Engineering Company