54956

Deep Well No. 4 Test Pumping Data

SWL 242'

Date	Time of Day	Elapsed Time, min.	Flow, gpm	Pumping Level, ft.	Drawdown, ft.	Specific Capacity, gal./ft.
11/9/01	8:01 AM	1	2300	275	33	69.70
	8:02 AM	2	2300	282	40	57.50
	8:03 AM	3	2300	284	42	54.76
	8:04 AM	4	2300	287	45	51.11
	8:05 AM	5	2300	287	45	51.11
	8:06 AM	6	2300	287	45	51.11
	8:07 AM	7	2300	287	45	51.11
	8:08 AM	8	2300	287	45	51.11
	8:09 AM	9	2300	287	45	51.11
	8:10 AM	10	2300	287	45	51.11
	8:15 AM	15	2300	287	45	51.11
	8:20 AM	20	2300	287	45	51.11
	8:25 AM	25	2300	287	45	51.11
	8:30 AM	30	2300	287	45	51.11
	8:35 AM	35	2300	287	45	51.11
	8:40 AM	40	2300	287	45	51.11
	8:45 AM	45	2300	287	45	51.11
	9:00 AM	60	2300	288	46	50.00
	9:03 AM	75	2300	290	48	47.92
	9:30 AM	90	2300	290	48	47.92
	10:00 AM	120	2300	290	48	47.92
	10:30 AM	150	2300	290	48	47.92
	11:00 AM	180	2300	290	48	47.92
	12:00 PM	240	2300	290	48	47.92
	1:00 PM	300	2300	291	49	46.94
	2:00 PM	360	2300	291	49	46.94
	3:00 PM	420	2300	291	49	46.94
	4:00 PM	480	2300	291	49	46.94
	5:00 PM	540	2100	290.5	48.5	43.30
	6:00 PM	600	2100	290.5	48.5	43.30
	7:00 PM	660	1900	290	48	39.58
	8:00 PM	720	1900	290	48	39.58
	9:00 PM	780	1900	290	48	39.58
	10:00 PM	840	1900	290	48	39.58
	11:00 PM	900	1900	290	48	39.58
11/10/01	12:00 AM	960	1900	290	48	39.58
	1:00 AM	1020	1700	290	48	35.42
	2:00 AM	1080	1700	290	48	35.42
	3:00 AM	1140	1700	290	48	35.42
	4:00 AM	1200	1700	290	48	35.42
	5:00 AM	1260	1500	289	47	31.91
	6:00 AM	1320	1500	289	47	31.91
	7:00 AM	1380	1500	289	47	31.91
	8:00 AM	1440	1500	289	47	31.91