9-230

UNITED STATES
DEPARTMENT OF THE INTERIOR
GEOLOGICAL SURVEY

File No. { Washington ...
District .....

FAIRFIELD CITY WELL - DIAMETER 12 1/2" ID TO 2155 ; LENGTH AIRLIN

TIME	SWL	PL	GPM.	REMARKS				PIEZOMETER		8" ORIFI		
7/11/57												
10:45AM	221											
11:00AM		338	674	WATER	DIRTY			4 1/2				
11:30AM		377	711	"	"			5				
12:00PM		442	810	"	"			6 1/2				
1:00PM		440	810	"	"			6 1/2				
2:00PM		438	810	CLEARING				6 1/2				
3:00 PM		438	810	"				6 1/2				
4:00PM		438	810	"				6 1/2				
5:00PM		438	810	"				6 1/2				
6:00PM		438	778	"				6				
7:00 PM		444	810	"				6 1/2				
8:00 PM		444	810	"				6 1/2				
9:00PM		393	674	"				4 1/2				
10:00 PM		393	674	"				4 1/2				
11:00PM		393	674	"				4 1/2				
12:00AM	7/12/57	393	674	"				4 1/2				
1:00 AM		393	674	WATER	CLEAR			4 1/2				
2:00 AM		393	674	"				4 1/2				
3:00 AM		393	674	"				4 1/2				
4:00AM		393	674	"				4 1/2				
5:00 AM		393	674	"				4 1/2				
6:00 AM		393	674	"				4 1/2				
7:00 AM		393	674	"				4 1/2				
8:00AM		393	674	"				4 1/2				
9:00AM		392	674	"				4 1/2				
10:00AM		392	674	"				4 1/2				
11:00 A.M.		419	745	"				5 1/2				
12:00 P.M.		330	550	"				3		PUMP FELL OFF IN GALL		
1:00 "		328	593	"				3 1/2				
2:00 "		326	593	"				3 1/2				
3:00 "		325	551	"				3				

9-230

UNITED STATES
DEPARTMENT OF THE INTERIOR
GEOLOGICAL SURVEY

File No. { Washington ...
District .....

TIME		PL	GPM		REMARKS		PIEZOMETER					
4:00 PM		493	847		WATER	CLEAR	7					