CITY OF ALBION, IOWA

Driller: John Masters Date: July, 1950

PUMPING TEST -

TIME	G.P.M.	STATIC	DRAWDOWN	PUMPING LEVEL
1:00	110	5	5	10
2:00	110	5	5	10
3:00	110	5	5	10
4:00	110	5	5	10
5:00	110	5	5	10
6:00	110	5	5	10

LOG OF WELL -

0 - 4'	Black dirt
4 - 20'	Coarse sand & gravel